

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. KAT-2002/1

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

2002, 2111, 2700, 3500, 3116, 3126

2. Tipu, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Gamintojo pavadinimas / logotipas

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

LST EN 1074-1, LST EN 1074-2

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Vandentiekio tinklų slėgio sistemų uždaromoji / reguliuojamoji armatūra

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

FABRYKA ARMATUR „JAFAR“ S.A.

ul. Kadyiego 12

38-200 Jasło POLAND (Lenkija)

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

UAB „Skaiduva“

Savanorių pr. 123, 03150 Vilnius (Lietuva)

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:

4 sistema

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:

Liejimo institutas (Nr.: AC030)

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Suderinta techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	AI	
Medžiaga	Kalusis ketus EN-GJS-400-15	LST EN 1563
Sklandžių korpuso varžtai	AISI 304	
Deklaruojami skersmenys	Nuo DN20 iki DN600	
Jungčių tipai	Flanšinis (PN10 arba PN16), srieginis, movinis	LST EN 1092-1,2
Slėgio klasė	PN16	
Sandarumo tipas	A	LST EN 12266-1
Vidinis ir išorinis padengimas	Epoksidinis miltelinis	LST EN 14901:2015
Padengimo medžiagos storis	250 µm	LST EN 14901:2015
Papildoma apsauga nuo korozijos		RAL GZ 662

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA
 d/s Systemu Zarządzania Jakością
 KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI

Mirosław Jurkowski

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

(parašas)